

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;

эл.почта fguz@02.ruspotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
лабораторией исследований объектов
окружающей среды

Е. Ю. Цыглинцева

11.03.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5089 от 11 марта 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: МБОУ Средняя общеобразовательная школа села Бедеева Поляна МР Благовещенский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 453446, РБ, Благовещенский район, с. Бедеева Поляна, ул. Чернышевского, 18

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Филиал МОБУ СОШ села Бедеева Поляна ООШ с. Старонадеждино МР Благовещенского района РБ. Республика Башкортостан, Благовещенский район, с. Старонадеждино, ул. Молодежная, 5А

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 02.03.2022

Ф.И.О., должность: Галишина Н.Г., начальник лагеря

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.03.2022 16:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: договор № Д-35-1202 от 01.02.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12.14.22.5089 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический Флюорат-02-4М	9138	С-АБ/15-03-2021/46245072 от 15.03.2021	14.03.2022
2	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	С-АБ/30-04-2021/61424232 от 30.04.2021	29.04.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	С-АБ/12-11-2021/109668077 от 12.11.2021	11.11.2022
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/25-01-2022/126439221 от 25.01.2022	24.01.2023
5	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	54ВИ705	С-АБ/09-04-2021/58206975 от 09.04.2021	08.04.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

стр. 1 из 2

Протокол № 5089 распечатан 11.03.2022

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадио отбора образцов (проб) заказчиком.

Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 02.03.2022 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 5089 дата начала испытаний 02.03.2022 17:00 дата выдачи результата 10.03.2022 11:01					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ Файзуллина З. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.03.2022 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 5089 дата начала испытаний 02.03.2022 17:00 дата выдачи результата 10.03.2022 11:01					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	7,8±1,2	не более 7,0 (8,1)***	ГОСТ 31954-2012
2	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
3	Нитраты (NO3-)	мг/дм3	22,0±2,2	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Нитриты (NO2-)	мг/дм3	менее 0,003**	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	73,7±7,4	не более 500,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,56±0,11	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,005**	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
8	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	12,4±1,2	не более 350,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
9	Марганец	мг/дм3	менее 0,01**	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
10	Железо	мг/дм3	0,18±0,04	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
11	Цинк	мг/дм3	0,060±0,017	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
12	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм3	менее 0,10**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
13	Цветность	градусе цветн. (Сг-Со)	менее 1,0**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ Файзуллина З. К.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.03.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5089 дата начала испытаний 02.03.2022 16:40 дата выдачи результата 03.03.2022 12:10					
1	E. coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач-бактериолог Еникеева А. Г.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

*** Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Набиева И. А., врач по общей гигиене